Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

TIS-Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 301, (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vo-ka.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 15.06.2017
Številka poročila: **2017/3732**

Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: H - Kleče, Hrastje, Jarški prod
Mesto vzorčenja: Pitnik-25, Golovec
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Številka vzorca: **2017/3732**
Datum vzorčenja: 09.06.2017 10:30
Začetek preskušanja: 09.06.2017
Zaključek preskušanja: 10.06.2017

Parameter	Rezultat	95 % meja zaupanja Spodnja	Zgornja	Enota	Normativ	Standard	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004	09.06. 10.06.
Koliformne bakterije 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004	09.06. 10.06.
Temperatura (na terenu)	14.1			°C		SIST DIN 38404-4:2000 (C 4)	09.06. 09.06.

- rezultat 0 pomeni nič detektirano

Upoštevani predpisi

- Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09

Mnenje: Vzorec glede na preiskane mikrobiološke parametre ustreza določilom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti.
Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije.