Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
TIS-Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 301, (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vo-ka.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik

Oznaka projekta: NLZOH NM/izredni odvzem/poostritev nadzora
Datum poročila: 10.05.2016
Številka poročila: **2016/2796**

Poročilo o preskusu

Območje vzorčenja: Kleče (A)
Mesto vzorčenja: Pitnik-16, Gornji trg - tunel
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Številka vzorca: **2016/2796**
Datum vzorčenja: 10.05.2016 12:53
Začetek preskušanja: 10.05.2016
Zaključek preskušanja: 10.05.2016

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Standard	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Temperatura (na terenu)	12.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000 (C 4)		10.05. 10.05.

Upoštevani predpisi

- Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09

Priloženo je Poročilo o preskušanju pogodbenika NLZOH NM.

Pripravil/pripravila:
Marjetka Žitnik, viš.san.inž.
Žitnik

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.
V. Kramarič Zidar

Oznaka "<LOQ" označuje vrednost, ki je manjša od meje določanja, oznaka "<LOD" pa vrednost, ki je manjša od meje zaznavanja.
Poročilo se sme reproducirati samo v celoti.
Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, **T:** (07) 39 34 121, **F:** (07) 39 34 100, **E:** nm.cma@nlzoh.si

datum izpisa: 17.5.2016
št. izvida 4475/2016

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Poročilo o preskušanju

lab. št. 2016/4475

Vzorec: **2016/2796**
Naročnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
Lastnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
Namen: Pogodba
Datum odvzema: 10.05.2016 12:53
Odvzel: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Parameter	Enota	Rezultat	Kriterij	Metoda
Escherichia coli	CFU/100 mL	Nismo našli	0	MMB-SM-03:8 SIST EN ISO 9308-1:2001/AC:2009 Standardni test
Koliformne bakterije	CFU/100 mL	Nismo našli	0	MMB-SM-03:8 SIST EN ISO 9308-1:2001/AC:2009 Standardni test
Skupno število bakterij pri 22°C	CFU/mL	1		MMB-SM-01:5 SIST EN ISO 6222:1999
Skupno število bakterij pri 36°C	CFU/mL	<1	<100	MMB-SM-01:5 SIST EN ISO 6222:1999

- vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. Št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Vodja: **Matjaž Retelj**, udm

Rezultati se nanašajo izključno na preizkušeni vzorec.
Poročilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, **T:** (07) 39 34 100, **F:** (07) 39 34 101, **E:** nm.coz@nlzoh.si

datum izpisa: 17.5.2016

Zaključna ocena vzorca 2016/4475:

Ocena skladnosti z upoštevanimi predpisi: Vzorec je skladen s predpisi.

Strokovno mnenje: Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Oddelek za okolje in zdravje
Vodja: **Dušan Harlander**, dr. med., spec. epidemiolog.

Zaključna ocena se nanaša izključno na preizkušeni vzorec.
Ocena skladnosti z upoštevanimi predpisi in strokovno mnenje se nanašata samo na obseg preskušanja parametrov, v času odvzema vzorca.
Poročilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.