Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

TIS-Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 301, (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vo-ka.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 22.05.2017
Številka poročila: **2017/3251**

Poročilo o preskusu

Območje vzorčenja: A - Kleče
Mesto vzorčenja: Pitnik-19, Privoz
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Številka vzorca: **2017/3251**
Datum vzorčenja: 19.05.2017 11:00
Začetek preskušanja: 19.05.2017
Zaključek preskušanja: 20.05.2017

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Standard	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004		19.05. 20.05.
Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004		19.05. 20.05.
Temperatura (na terenu)	15.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000 (C 4)		19.05. 19.05.

- rezultat 0 pomeni nič detektirano

Upoštevani predpisi

- Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Oznaka "<LOQ" označuje vrednost, ki je manjša od meje določanja, oznaka "<LOD" pa vrednost, ki je manjša od meje zaznavanja.
Poročilo se sme reproducirati samo v celoti.
Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije.