NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-17/20295-17/74346-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2017/4281
Številka vzorca: 17/74346; lab.št.: 17/6140
Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Delovni nalog: Narocilo 240/2017
Mesto odvzema: A - Kleče, Pitnik-9, Stari trg
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 06.07.2017 08:50
Odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.

Prevzem vzorca
Datum in ura: 06.07.2017 14:34
Prevzel: Aleš Vidmar

Datum poročila: 10.07.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	07.07.2017 06:52 10.07.2017 11:22
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	07.07.2017 06:52 10.07.2017 11:22
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	44	CFU/mL	07.07.2017 06:52 10.07.2017 11:22
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	22	CFU/mL	07.07.2017 06:52 10.07.2017 11:22

Analitik:
Nežka Lenarčič

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj
Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 10.07.2017 11:49:45

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.