Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

TIS-Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 301, (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vo-ka.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

Rezultati, označeni z **#**, se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost.

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 06.10.2016
Številka poročila: **2016/6092**

Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: A - Kleče
Mesto vzorčenja: Pitnik-37, Župančičeva jama
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda
Metoda vzorčenja: metoda Sanitarne službe **#**

Številka vzorca: **2016/6092**
Datum vzorčenja: 26.09.2016 11:30
Začetek preskušanja: 26.09.2016
Zaključek preskušanja: 27.09.2016

Parameter	Rezultat	95 % meja zaupanja Spodnja	95 % meja zaupanja Zgornja	Enota	Normativ	Standard	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004	26.09. 27.09.
Koliformne bakterije 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	0	SM 9223 B:2004	26.09. 27.09.
Temperatura (na terenu)	13.8			°C #		SIST DIN 38404-4:2000 (C 4)	26.09. 26.09.

- rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost
- rezultat 0 pomeni nič detektirano

Upoštevani predpisi

- Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09

Mnenje: Vzorec glede na preiskane mikrobiološke parametre ustreza določilom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti.
Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije.